

Số: 232/2022/ĐLAK-KH-KT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ Mười - HĐND
huyện khóa IV

An Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Đak Pơ.

Thực hiện công văn số 246/HĐND-VP ngày 06/12/2022 của HĐND huyện Đak Pơ về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, Điện lực An Khê trả lời các kiến nghị như sau:

1. Xã An Thành.

Đề nghị Điện lực An Khê có kế hoạch sớm nâng cấp các trụ điện, đường dây kéo qua các đường bê tông tại làng Bút để đảm bảo an toàn cho nhân dân; đồng thời kéo hệ thống điện tại khu vực quy hoạch chi tiết khu dân cư làng Kuk Đak (hiện tại có 04 hộ đã làm nhà tại khu vực này).

Trả lời:

Qua kiểm tra, phối hợp UBND xã An Thành, khảo sát thực tế các khu vực trên, Điện lực An Khê trả lời như sau:

1.1- Đề nghị Điện lực An Khê có kế hoạch sớm nâng cấp các trụ điện, đường dây kéo qua các đường bê tông tại làng Bút để đảm bảo an toàn cho nhân dân:

Điện lực An Khê sẽ lập kế hoạch trình Công ty Điện lực Gia Lai đăng ký đưa vào kế hoạch ĐTXD năm 2024, trình Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt.

Để đảm bảo công tác thỏa thuận hướng tuyến hạng mục công trình trên, trình UBND huyện Đak Pơ xem xét thống nhất hướng tuyến và thực hiện trong năm 2024. Điện lực An Khê kính đề nghị UBND xã An Thành, triển khai đến Làng Bút họp dân thống nhất cho đồng ý trồng các trụ điện trên, gửi về Điện lực An Khê trước ngày 15/01/2023.

1.2- Kéo hệ thống điện tại khu vực quy hoạch chi tiết khu dân cư làng Kuk Đak (hiện tại có 04 hộ đã làm nhà tại khu vực này):

Điện lực An Khê đã lập kế hoạch trình Công ty Điện lực Gia Lai đăng ký đưa vào dự án: Hoàn Thiện lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2023. Dự kiến hạng mục công trình trên sẽ thi công hoàn thành trong Quý 2/2023. Khi

nào có kế hoạch thi công cụ thể thì Điện lực sẽ thông báo cho UBND xã An Thành để biết để phối hợp.

2. Xã Cư An.

Hiện nay các dây điện hạ thế, dây cáp truyền hình, dây mạng internet kéo chằng chịt trên các trụ điện gây mất mỹ quan, không an toàn trên địa bàn xã. Đề nghị Điện lực An Khê kiểm tra, cột gọn, đảm bảo mỹ quan, an toàn cho cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Trả lời:

Qua kiểm tra, phối hợp UBND xã Cư An, khảo sát thực tế các khu vực trên, Điện lực An Khê có ý kiến như sau:

Hiện tại đường dây hạ thế của Điện lực An Khê quản lý vận hành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn thôn Hiệp An.

Hiện tại dây cáp truyền hình, dây mạng internet kéo chằng chịt trên các trụ điện gây mất mỹ quan, không an toàn trên địa bàn thôn Hiệp An là các dây cáp súp đi trên cột điện 8,4m từ QL 19 kéo về cho các hộ dân sử dụng là của các nhà mạng viễn thông.

Điện lực An Khê đã có thông báo số 228/2022/TB-ĐLAK ngày 09/12/2022 về việc thông báo treo cáp viễn thông trên cột điện mất an toàn khu vực thôn Hiệp An, xã Cư An, Huyện Đak Pơ và gửi đến các đơn vị: Trung tâm Viettel Đak Pơ- Chi nhánh Viettel Gia Lai; Trung tâm Viễn thông Đak Pơ; Văn phòng giao dịch SCTV An Khê; Công ty CPVT FPT- chi nhánh Gia Lai. Theo đó yêu cầu các đơn vị trên xử lý trước ngày 28/12/2022 (có thông báo của Điện lực kèm theo).

Điện lực An Khê cảm ơn sự quan tâm của Quý cử tri, các cơ quan, đơn vị đã có ý kiến phản ánh. Trong thời gian tới rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của quý cử tri, các cơ quan, đơn vị để Điện lực An Khê thực hiện nhiệm vụ cấp điện và phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- UBND huyện Đak Pơ (báo cáo);
- GLPC (báo cáo);
- UBND các xã: An Thành, Cư An;
- Lưu: KH-KT.

**ĐIỆN LỰC AN KHÊ
GIÁM ĐỐC**



Trần Điền

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
ĐIỆN LỰC AN KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 228/2022 /TB-ĐLAK
V/v thông báo treo cáp viễn thông trên
cột điện mất an toàn khu vực thôn
Hiệp An -Xã Cư An –Huyện Đak Pơ

An Khê, ngày 09 tháng 12 năm 2022

Kính gửi:

- Trung tâm Viettel ĐakPơ- Chi nhánh Viettel Gia Lai;
- Trung tâm Viễn thông ĐakPơ;
- Văn phòng giao dịch SCTV An Khê;
- Công ty CPVT FPT- chi nhánh Gia Lai.

- Căn cứ vào văn bản số 246/HĐND-VP ngày 6/12/2022 của HĐND Huyện Đak Pơ, về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND huyện, khóa IV. Nhiệm kỳ 2021-2026. (đính kèm)

- Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 07/12/2022 giữa UBND xã Cư An-huyện Đak Pơ và Điện Lực An Khê. (đính kèm)

Nay Điện lực An Khê thông báo cho các đơn vị sử dụng cột điện để treo cáp viễn thông tại khu vực thôn Hiệp An - xã Cư An - huyện Đak Pơ được biết hiện trạng như sau:

1/ Nhiều vị trí cột điện dây cáp viễn thông giăng nhiều tầng trên thân cột điện, rất cản trở việc quản lý vận hành và xử lý sự cố lưới điện.

2/ Nhiều khoảng cột điện dây cáp viễn thông giăng buộc nhiều tầng, sa thấp xuống đường giao thông và lối đi của nhân dân gây mất an toàn và mỹ quan. Nhiều khoảng cột do thấp vướng lối đi nhân dân đã tự buộc treo cáp viễn thông lên cáp điện lực rất dễ gây chạm chập cháy nổ về điện. (Một số hình ảnh kèm theo)

3/ Một số nhánh rẽ tự ý kéo phát sinh mà không đăng ký công tác với đơn vị quản lý vận hành lưới điện.

Để đảm bảo việc quản lý và vận hành lưới điện trong khu vực được an toàn, ổn định và mỹ quan, Điện lực An Khê đề nghị các nhà mạng có treo cáp viễn thông trên cột điện khu vực nên trên thực hiện đúng trách nhiệm của đơn vị sử dụng cột điện để treo cáp viễn thông theo Quy định quản lý treo cáp viễn thông trên cột điện trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ban hành kèm theo QĐ số 6379/QĐEVNCPC ngày 08/08/2018, cần có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định như sau:

1/ Cáp viễn thông khi treo trên cột điện phải đảm bảo mỹ quan phù hợp với quy hoạch và các quy định của cơ quan quản lý ở địa phương.

2/ Khi thực hiện treo cáp viễn thông trên cột điện lực, hoặc thay thế, sửa chữa phải thực hiện các thủ tục đăng ký.

3/ Thực hiện đầy đủ yêu cầu về công, bó cáp viễn thông khi treo trên cột điện lực. Đảm bảo việc quản lý leo lên cột điện không bị cản trở, đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện và độ cao đối với đường giao thông, lối đi của nhân dân.

4/ Xử lý ngay tại các khoảng cột điện có cáp viễn thông giăng buộc nhiều tầng, sa thấp xuống đường giao thông và do thấp vướng lối, ngõ đi cho nên nhân dân đã buộc treo cáp viễn

thông lên cáp điện lực khu vực thôn Hiệp An - xã Cư An - huyện Đak Pơ. (thực hiện chậm nhất đến ngày 28/12/2022)

Sau ngày 28/12/2022 nếu đơn vị sử dụng cột điện để treo cáp không thực hiện, Điện lực An Khê có quyền phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, lập biên bản và thực hiện tháo dỡ cáp viễn thông đó mà không chịu trách nhiệm về mất, hư hỏng cáp viễn thông và việc gián đoạn thông tin liên lạc.

Vì lợi ích chung, kính đề nghị quý đơn vị phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty ĐL Gia Lai (Báo cáo);
- UBND huyện Đak Pơ (Báo cáo);
- UBND xã Cư An (Để biết phối hợp)
- Lưu P.KH-KT;

**DIỆN LỰC AN KHÊ
GIÁM ĐỐC**



Trần Diễn